



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности  
355002, г. Ставрополь, ул. Дармونتова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26  
Отдел надзорной деятельности по г. Ставрополю управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь, ул. Дармونتова, 191 «а» тел. (88652) 94-54-47, Stavropol77@bk.ru,  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,  
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

**Предписание № 254/1/  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

г. Ставрополь

15.04.15 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 12 «Сказка» в лице заведующей Чуйко Е.И.  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ставрополя по пожарному надзору №254 от «24» марта 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка 15.04.2015 с 10ч.00мин по 11ч.00 мин., государственным инспектором ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю) подполковником внутренней службы Сухоруковой Е.А. совместно с заведующей Чуйко Е.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 12 «Сказка» по адресу: г. Ставрополь, пр.Братский,22

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации	п. 43 ППР в РФ	1.12.2015	
2	На дверях лестничных клеток установить устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах	(п.4 ст.4 ст.151 ФЗ-123 от 22.07.2008г п.6.18 *; 6. 24* СНиП 21-01-97*)	1.12.15	
3	Восстановить предусмотренные проектной документацией двери	п. 23 п.п «Д» ППР в РФ	1.12.15	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок

вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Сухорукова Е.А.

(подпись)

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«16» \_\_\_\_\_ 2015 г.

(должность, фамилия, инициалы)