

Отчет

об устранению нарушений по предписаний №102/1/27 требований пожарной безопасности в МБДОУ детский сад №12 «Сказка» города Ставрополя

Пункт №1:

Не допускается хранение мебели(мягкие кресла) под лестничными маршами второго и третьего эвакуационного выхода. Исполнено 17 июня 2017 года (кресла убраны)

Пункт №2:

Не допускается в помещении актового зала организации с одним эвакуационным выходом одновременно пребывание более 50 человек. Издан приказ №57 о/д от 30.06.2017г. « О назначении ответственного за соблюдение норм ПБ в актовом зале ДОУ»

Пункт №3:

Провели работы по очистки вентиляционных камер, воздуховодов от горячих отходов с составлением акта №289 от 12.07.2017 г. Определили порядок и сроки дальнейших работ по очистки и проверки.

Пункт №4:

Зафиксировали огнетушители установленные на полу в специальных подставках , от возможного падения при случайном воздействии.

Исполнитель : ответственный по пожарной безопасности в ДОУ детский сад №12 «Сказка» заведующий хозяйством Иванова Ирина Александровна