



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городу Ставрополю), г. Ставрополь, ул. Дермонтова, 191 «а» тел. (88652) 94-54-47, Stavropol77@bk.ru, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99, fire77 @ bk. ru, Южного регионального центра МЧС России – 8(863)240-66-10

**Предписание № 102М\27
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению детей № 12 «Сказка» города Ставрополя заведующей хозяйством Ивановой Ирине Александровне во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (г. Ставрополь) подполковника внутренней службы А. В. Аксенова № 102 от «29» мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 14 ч. 00 мин по 16 ч 00 мин 05.06.2017, с 10 ч. 00 мин по 11 ч 00 мин 16.06.2017; общее время проведения проверки 3 часа; проведена проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению детей № 12 «Сказка» города Ставрополя, осуществляющего деятельность, по адресу: г. Ставрополь, пер. Братский 22, государственным инспектором по пожарному надзору города Ставрополя – старшим дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю) майором внутренней службы Воронко Е. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись, дата, подпись ответственного лица)
1	2	3	4	
1.	Не допускать хранение мебели (мягкие кресла) под лестничными маршами второго и третьего эвакуационного выхода	(п. 23 «к» ППП в РФ)	01.10.2017 г.	
2.	Оборудовать помещение актового зала с одновременным пребыванием более 50 человек вторым эвакуационным выходом, или не допускать в помещении актового зала с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек	(п. 25 ППП в РФ)	01.10.2017 г.	
3.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводить не реже 1 раза в год	(п. 50 ППП в РФ)	01.10.2017 г.	

4.	Зафиксировать огнетушители, установленные на полу, от возможного падения при случайном воздействии	пункт 4 статьи 4, статья 151 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7 НПБ 166 - 97.	01.10.2017 г.	
----	--	--	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по пожарному надзору г. Ставрополя
ст. дознаватель ОПД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю)
майор внутренней службы



Воронко Е. А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора) (подпись)

«16» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил

✓

Иванова И.А.



(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)