



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506

телефон/факс:(8793)34-65-65 E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru http:// www.kav.gosnadzor.ru

г. Ставрополь

27 сентября 2018 года
11 час.00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития
детей №12 «Сказка» города Ставрополя, ИНН 2635011217

№ 3634-р –ПЛ-А/1.7

По адресу/адресам:

Юридический адрес: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д.
Братский, д. 22;

Местонахождение объектов:

- 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д. Братский, д. 22;

На основании: Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от
12.07.2018 года №3634-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем
руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Д.П. Заварзиным,
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития детей №12 «Сказка»
города Ставрополя (МБДОУ Детский сад №12 «Сказка» г. Ставрополя).

Дата и время проведения проверки:

С «20» сентября 2018 г. по «27» сентября 2018 г. Общая продолжительность
проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о
проведении проверки ознакомлен: заведующий Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому направлению развития детей №12 «Сказка» города Ставрополя 23.08.2018 г. 15 ч. 40 мин. Чуйков Елена Ивановна

✓ *Чуйков*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо (а), проводившее проверку:

Апанасенко Валерий Геннадьевич – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Иванова Ирина Александровна – заведующая хозяйством Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №12 «Сказка» города Ставрополя ответственный за электрохозяйство на основании приказа №10-од от 09.01.2018 г.

В ходе проведения проверки:

В области государственного энергетического надзора:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03;

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП п. 1.8.2. ИПИСЗ	Иванова И.А. заведующая хозяйством
2.	Не читаются диспетчерские	ПТЭЭП 2.2.20.	Иванова И.А. заведующая

наименования, наименования присоединений и знаки безопасности согласно ГОСТ. (пищевлок)		ХОЗЯЙСТВОМ
---	--	------------


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)


В.Г. Апанасенко
(подпись проверяющего)


Е.И. Чуйко
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 12 июля 2018 года №3634-Р-ПЛ-А/1.7

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



В.Г. Апанасенко

С актом проверки ознакомлен (а):

Е.И. Чуйко – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №12 «Сказка» города Ставрополя

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» сентября 2018 г.




(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)